



277

المستشار المحترم علي العسري
عضو فريق العدالة والتنمية
تحت إشراف السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم

الموضوع: تأخر الترخيص ببناء مسجد في تجزئة المسار بمركز اورتزاق بإقليم تاونات.

المرجع: سؤالك رقم 497 بتاريخ 19 مايو 2017.

سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله،

وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أخبركم بأن الوزارة وضعت البقعة الأرضية المتواجدة بتجزئة المسار بمركز اورتزاق رهن إشارة جمعية الفتح قصد بناء مسجد فوقها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وفيما يخص تطورات مراحل ملف بناء المسجد المذكور، فقد قامت اللجنة الإقليمية المكلفة بدراسة الطلب، بناء على قرارها بتعميق الدراسة من الناحية التقنية، بزيارة ميدانية لموقع المشروع بتاريخ 09 نونبر 2018 للاطلاع على المعطيات الواقعية للعقار موضوع المشروع. وقد تبين بأن القطعة الأرضية تتواجد بمحاذاة طريق التهيئة رقم 22 ذات عرض 20 متر وأخرى رقم 8 ذات عرض 12 متر. ويخترقها خط للكهرباء ذو الجهد المتوسط من الجهة الشرقية وشعبة من الجهة الغربية.

وبناء على هذه المعطيات قررت اللجنة استكمال الدراسة على ضوء الملاحظات التالية:

- تقديم تصميم طبوغرافي يوضح جميع المعطيات الواقعية للعقار.
 - إعادة النظر في التصميم المعماري على أساس التصميم الطبوغرافي.
 - الأخذ برأي المصالح المختصة بخصوص الشعبة.
 - احترام التراجع عن الخط الكهربائي ذو الجهد المتوسط بمسافة ثلاثة أمتار.
- أما فيما يخص الترخيص لبناء هذا المسجد فتجدر الإشارة إلى أن الاختصاص يعود للسيد العامل بعد استطلاع اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات الترخيص.

وتفضلوا بقبول خالص التحيات.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
أحمد التوفيق